



МОСКВА

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ"

107392 Москва
ул. Знаменская, 23
телефон: (095) 161-53-97
Факс: (095) 161-10-78

14.10.2012 № 1196
на № _____ от _____

Начальнику ИЖН по ВАО
М.В. Шулежко

Уважаемый Михаил Васильевич!

ГУП УК «Преображенское» сообщает, что, нарушения, выявленные в ходе проверки 12.10.2012г. по адресам:

1. ул. Б. Черкизовская дом 9 корпус 6 – предписание №В-2634 от 12.10.2012г. (устранить негерметичность запорной арматуры на пожарном трубопроводе в подвальном помещении) – устранены в полном объеме.
2. ул. Хромова дом 38 – предписание №В-2633 от 12.10.2012г. (устранить неплотности в местах вводов инженерных коммуникаций в зоне пересечения с фундаментом с целью предотвращения подтопления – прямка; устранить негерметичность канализационного стояка) – устранены в полном объеме.

Просим Вас закрыть данные предписания.

Генеральный директор
ГУП УК «Преображенское»

Л.М. Нестерова